

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Badhuset Installation AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 280036239 Org.nummer 556678-8120

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Rogbergavägen 5, 561 44 Huskvarna

Beställare Håkan & Ellinora Zadik

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2016-11-14 till 2016-12-23

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

<input checked="" type="checkbox"/> <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Mira</u>	Systembenämning <u>SE1</u>
<input type="checkbox"/> <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Mira</u>	Systembenämning <u>SE1</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Mira</u>	Systembenämning <u>SE1</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Genomföringar i tätskikt för el/vatten

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Roger Pasuri

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Marco Lundgren

Ort och datum Jönköping 2017-01-11

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet