


**Skorsten & Vent
Claes Abrahamsson AB**

 Valhallavägen 97
 554 47 Jönköping
 Tel/fax: 036-129903, 0706-129903
www.skorsten-vent.se
BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskriftsdatum 2006-12-11	Protokollsnummer BP-06184

 Ägare (namn och postadress)
 Johan Skoglund
 Albert Engströmsväg 15
 554 48 Jönköping

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Spiken 15	Adress Albert Engströmsväg 15
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Bostadshus	Besiktning avser <input checked="" type="checkbox"/> nyinstall. <input type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/> kontroll
Byggfirma/kvalitetsansvarig Minori Bygg	

Tätetsprovning/besiktning röckanal/avgaskanal

Provning utförd (avslutad) den 2006-12-08	Provning omfattar Röckanal till: braskamin Scanspis 30			
Rök eller os i den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material Stål	Skorstenshöjd, meter 3,5m	Över(under)tryck Pa 10Pa	
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet			
Röktrycksprovning enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Besiktningdatum 2006-12-08	Takskyddsanordningar <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

Utlåtande

Besiktning/provtryckning samt kameraundersökning av röckanal till braskamin Scanspis 30, typgodk.nr: 4841/86, CPD 0700
 Stålskorsten Kavani 06, CE: 1630 CPD 89/106.
 Röckanal har normal täthet, utan anmärkning.

Installation av skorsten samt braskamin, utan anmärkning.

Protokoll översänt till

Byggnadsnämnden Kvalitetsansvarig
 Fastighetsägare Jönköpings Sotning & Ventilations AB

Claes Abrahamsson
 Besiktningsman/Skorstensfejartekniker