

Tryggmer, Benny
Hallagård 5
563 93 GRÄNNA

Slutbesiktning av avloppsanläggning inom fastigheten Korparp 1:27 i Jönköpings kommun

Miljönämnden har i beslut 2009-03-11 Dal § 18 för permanentboende beviljat Benny Tryggmer 760324-2491 tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning bestående av slamavskiljare med våtvolum av minst 4 m³ och efterföljande markinfiltration.

Vid besiktning 2009-03-10 konstaterades att anläggningen var utförd enligt tillståndet. Anläggningen har utförts av Johans Entreprenad Ölmstad.

Slamtömning skall ske **en gång årligen** genom kommunens försorg.

MILJÖNÄMNDEN

Gösta Emilsson
1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till:
Tekniska kontoret, avfallssektionen

Intyg om Säker Vatteninstallation

Objekt Nybyggnation villa
 Kund Benny Tryggner Kontaktperson Rikard Stark
 Adress Halla gård 10 56393 Gröna

Skydd mot vattenskador

- A. Montering av rörsystem**
 - A.2 Förläggning
 - A.4 Fogar på rör
 - A.5 Inkoppling till rörsystem
 - A.5.2 Installationer i kök – diskmaskin
- B. Rör genomföringar**
 - B.2 Avloppsrör i golv med tätskikt
 - B.3 Tappvatten- och värmerör i vägg med tätskikt
- C. Infästningar och tätning i golv eller väggar med tätskikt**
- D. Montering av golvbrunn**
 - D.1 Placering
 - D.2 Montering – vågrät och i rätt höjd
 - Skyddslock
- E. Fryssäker montering**
- F. Täthetskontroll**

Skydd mot legionellatillväxt

- G. Temperaturkontroller**
 - Varmvattenberedare eller ackumulator
 - Säkerhetsfunktion för värmepump
 - Utgående varmvatten
 - VVC-systemets returledning
 - VVC-slingornas temperatur

Skydd mot brännskador

- H. Temperaturkontroller**
 - Utgående varmvatten
 - Vatten från blandare som är avsedda för särskilt utsatta personer

Skydd mot återströmning

- I. Återströmningsskydd**
 - Tappställen avsedda för slanganslutning
 - Fast anslutna apparater

Avvikelse från Säker Vatteninstallation finns på bilaga _____

090420 Lekeryd

Ort och datum

Robert Thorén

Intyget ifyllt av

Robert Thorén 111051

Namnförtydligande och branschleg.nr.



Intyg om Säker Vatteninstallation

Objekt Nybyggnation villa
 Kund Benny Tryggvén Kontaktperson Rikard Stark
 Adress Halla gård 10 58393 Gränna

Skydd mot vattenskador

- A. Montering av rörsystem**
 - A.2 Förläggning
 - A.4 Fogar på rör
 - A.5 Inkoppling till rörsystem
 - A.5.2 Installationer i kök – diskmaskin
- B. Rör genomföringar**
 - B.2 Avloppsrör i golv med tätskikt
 - B.3 Tappvatten- och värmerör i vägg med tätskikt
- C. Infästningar och tätning i golv eller väggar med tätskikt**
- D. Montering av golvbrunn**
 - D.1 Placering
 - D.2 Montering – vågrät och i rätt höjd
 - Skyddslock
- E. Fryssäker montering**
- F. Täthetskontroll**

Skydd mot legionellatillväxt

- G. Temperaturkontroller**
 - Varmvattenberedare eller ackumulator
 - Säkerhetsfunktion för värmepump
 - Utgående varmvatten
 - VVC-systemets returledning
 - VVC-slingornas temperatur

Skydd mot brännskador

- H. Temperaturkontroller**
 - Utgående varmvatten
 - Vatten från blandare som är avsedda för särskilt utsatta personer

Skydd mot återströmning

- I. Återströmningskydd**
 - Tappställen avsedda för slanganslutning
 - Fast anslutna apparater

Avvikelse från Säker Vatteninstallation finns på bilaga _____

090420 Lekeryd
 Ort och datum

Robert Thorén
 Intyget ifyllt av

Robert Thorén 111051
 Namnförtydligande och branschleg.nr.

