

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Andersson & Bladh Bygg AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 270035600

Org.nummer 556676-1820

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar AB

Objekt Våtrum i fastigheten Odalen 4

Beställare Annie och Viktor Bäck

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 0821 till 0901

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Tec Dispersionsystem
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Tec Dispersionsystem/ Foliesystem
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Weber Systembenämning Tec Dispersionsystem/Foliesystem

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR**

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50=1:150/1:100=1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

2 st radiatorrör finns i golv.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fredrik Andersson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Fredrik Andersson



Ort och datum Jönköping 2017-09-27

Namnteckning

*Fredrik Andersson*

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag