

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branchregler för våtrum

Entreprenör Byggbolaget Peter & Morgan AB
Orgnr 556521-5372
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar
Objekt Renovering av lgh 7 Östrastorgatan 122A
Beställare Christian Öden
Arbetena utförda mellan 19-10-15 och 19-12-15

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV

- ❖ Golv Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Rollat
- ❖ Vägg våtzone 1 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Rollat
- ❖ Vägg Våtzone 2 Tillverkare/Leverantör _____ Systembenämning _____

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR 13 BFS 2011:6 med ändringar

- Underlagen uppfyller branchreglernas krav. Golv: Nej Ja Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branchreglernas krav (1:50-1:150/ 1:100-1:200) innan tätskikt appliceras.
- Ny, typgodkänd golvbrunn installerad.
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet.
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning.
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Nej Ja Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branchregler för Våtrum, BBV

Namn på platsättare som applicerat tätskiktet Rafal Karpiuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Ulf Hellström

Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1. i BBV.